

Протокол засідання технічної ради ДМП «ІФТКЕ» від 13.12.2018 року

м. Івано-Франківськ

Присутні:

Голова технічної ради: в.о.головного інженера Кобилянський М.В.

Секретар технічної ради: головний енергетик Діденко О.М.

Члени технічної ради:

Лесів І.Я. – в.о. заступника директора із стратегічного розвитку;
Мимоход Б.М. – заступник головного інженера з енергоефективності;
Рошнівський В.Г. – заступник головного інженера з виробництва;
Кедик І.І. – начальник виробничо-технічного відділу;
Шотурма В.І. – головний метролог;
Перепічка В.І. – начальник енергетичної служби;
Гудз Є.В. – заступник начальника енергетичної служби;
Цікель Б.М. – начальник теплової інспекції;
Третяк І.М. – начальник теплового району «Пасічна»
Лилик І.М. – начальник теплового району «Дорошенка»;
Кисіль Б.В. – заступник начальника теплового району «Позитрон»;
Мельник І.С. – начальник аварійно-диспетчерської служби;
Багриновська С.В. – провідний юрисконсульт.

Слухали:

Голову технічної ради, в.о.головного інженера підприємства Кобилянського М.В. щодо порядку денного засідання технічної ради та про включення до порядку денного заходів з модернізації, технічного переоснащення котельень ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та реконструкцій теплових мереж.

Порядок денний:

Слухали начальника теплового району «Дорошенка» Лилика Ігоря Мироновича з пропозиціями:

1. Реконструкція котельні на вул. Юності, 11А з встановленням котла КСВ-2 ВК21-М2. Замовити в підрядній організації проектно-технічну документацію на технічне переоснащення котельні з заміною котла ТВГ-4 на жаротрубний котел КСВ-2 ВК21 М2.
2. Ремонт котла Е2,5, що працює на відходах деревини з заміною конвективної частини.

Членами технічної ради погодили дані заходи.

Слухали заступника директора з стратегічних питань Лесіва Ігоря Ярославовича по заходах інвестиційної програми на 2019 рік:

1. Заклучити договір з ліцензійованою компанією на проведення експертизи та надання висновку про стан димової труби Ду – 730, L 22 м, в котельні на вул. Бельведерська, 46. Провести заміну димової труби та фундаменту.
2. Заклучити договір з ліцензійованою компанією на проведення експертизи та надання висновку про стан димової труби Ду – 630, L 18 м, в котельні на вул. Бельведерська, 49. Провести заміну димової труби та фундаменту.
3. Заміна одного мережного насосу необхідною продуктивністю напором 85 м в котельні на вул. Федьковича, 91А з частотним перетворювачем в зв'язку з можливим пониженням температурного графіка 110-70°C і збільшенням витрати в мережу.
4. Заміна насосу підживлення теплових мереж в котельні на вул. Симоненка, 3А з встановленням частотного перетворювача, попередньо розрахувавши його продуктивність на нормативне підживлення.
5. Заміна мережного насосу тепломережі в котельні на вул. Симоненка, 3А продуктивністю 720 м³/год та тиску 90 бар із заміною запірної арматури та електричною шафою перемикачів для існуючого частотного регулятора. Замовити в

підрядній організації проектно-кошторисну документацію на технічне переоснащення котельні.

6. Встановлення частотного регулятора для підвищувальних насосів системи опалення в ЦТП на вул. Хоткевича, 75А з шафою перемикачів.
7. Встановлення частотного регулятора для підвищувальних насосів системи опалення в ЦТП на вул. І. Павла II, 20А з шафою перемикачів.
8. Заміна мережного насосу в котельні на вул. Набережна, 8А з шафою перемикачів для існуючого частотного регулятора.
9. Реконструкція вузла обліку теплової енергії в котельні на вул. Биха, 3А
10. Ізоляція повітряної теплової мережі Ду – 273мм через яр від котельні на вул. Федьковича, 91А.
11. Реконструкція вузла обліку теплової енергії в котельні на вул. Симоненка, 3А.

Члени технічної ради проголосували та погодили всі заходи інвестиційної програми на 2019 рік.

Слухали в.о. головного інженера Кобилянського М.В. про впровадження проекту «Реконструкція та модернізація системи тепlopостачання в м. Івано-Франківську», а саме встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) за екологічні кошти орієнтовно в кількості 150 штук в житлових будинках, що отримують теплову енергію від котельні на вул. Симоненка, 3А та внесення пункту

1. Розробити завдання на проектування 150 шт ІТП в житлових будинках в районі вулиць Миру, В.Стуса, В.Івасюка, Симоненка, Молодіжна, Вовчинецька, Івана Павла II.


Члени технічної ради проголосували за дану пропозицію одноголосно.

Слухали головного енергетика Діденко О.М. про стан електропостачання котельні на вул. Хриплинська, 11 та про відшкодування коштів котельно-зварювальному заводу за споживання електричної енергії, а також про доцільність приєднання до мереж АТ «Прикарпаттяобленерго». Запропонувала внести пункт

1. Укласти договір про нестандартне приєднання до електричних мереж котельні на вул. Хриплинська, 11 з АТ «Прикарпаттяобленерго» та замовити проектну документацію. Виконати роботи згідно проекту.

Даний захід одноголосно погоджено членами технічної ради.

Голова технічної ради



М.В. Кобилянський


Секретар технічної ради




О.М. Діденко

Ознайомлені члени техради:


Лесів І.Я.




Цікель Б.М.



Мимоход Б.М.



Третяк І.М.




Рошнівський В.Г.




Лилик І.М.




Кедик І.І.




Кисіль Б.В.




Шотурма В.І.



Мельник І.С.



Перепічка В.І.



Багриновська С.В.



Гудз Є.В.

