

ПАСПОРТ  
теплової мережі

ДМП "Івано-Франківське Теплокомунікатор"  
(найменування власника теплової мережі, підприємства

комунальної енергетики, енергоуправління тощо)

Експлуатаційний район Тепловий р-н "Пасігів"

Магістраль № \_\_\_\_\_ Паспорт № \_\_\_\_\_

Джерело теплопостачання котельня по вул. Ровна 68а  
(ТЕЦ, котельня)

Ділянка від мережі, від камери №

1-18/18 - 1-18-005 ; 1-18-003 - 008 ; 006 - 0012

до камери № 0013 - 0021

Найменування проектної організації і номер проекту

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Загальна довжина теплової мережі 3280 м Теплоносій вода

Розрахункові параметри: тиск 0,8 МПа (кгс/кв.см),

температура 130 - 70 °C.

Рік побудови \_\_\_\_\_ Рік введення в експлуатацію \_\_\_\_\_

Балансова вартість \_\_\_\_\_ грн.

# Технічна характеристика розподільчих мереж

Назва ділянки	Подавальна труба		Зворотня труба		Товщина стінки труби, мм		ДСТУ (ГОСТ) і група труб		Номер сертифіката труби		Об'єм труби, куб. м		Примітки
	зовнішній діаметр, мм	довжина, м	зовнішній діаметр, мм	довжина, м	подавальної	зворотньої	подавальної	зворотньої	подавальної	зворотньої	подавальної	зворотньої	
1-18/18-001	273	10	273	10	8	8	ГОСТ 10264-63				0,373	0,519	
1-18/001-002	273	42	273	42	8	8	-/-	-/-			0,178	2,193	
1-18/002-003	273	103	273	103	8	8	-/-	-/-			5,346	5,846	
1-18/003-м/б Жарм. 10	89	4	89	4	4	4	-/-	-/-			0,036	0,056	
1-18/Жарм. 10-м/зв. 10	89	44	89	44	4	4	-/-	-/-			0,224	0,224	
1-18/003-004	273	14	89	14	8	8	-/-	-/-			0,482	0,882	
1-18/004-004	273	50	273	50	8	8	-/-	-/-			2,535	2,535	
1-18/004-005	273	102	273	102	8	8	-/-	-/-			5,294	5,294	
1-18/005-м/б Жарм. 12	54	4	54	4	3,5	3,5	-/-	-/-			0,043	0,043	
1-18/Жарм. 12-м/зв. 12	54	40	54	40	3,5	3,5	-/-	-/-			0,078	0,078	
1-18/005-м/б Жарм. 14	108	26	108	26	4,5	4,5	-/-	-/-			0,204	0,204	
1-18/Жарм. 14-м/зв. 14	108	136	108	136	4,5	4,5	-/-	-/-			7,068	7,068	
1-18/Жарм. 14-м/зв. 10	89	56	89	56	4	4	-/-	-/-			0,284	0,284	
1-18/бд. 10-м/зв. 10	46	60	46	60	3,5	3,5	-/-	-/-			0,224	0,224	
1-18/бд. 10-бд. 8	46	38	46	38	3,5	3,5	-/-	-/-			0,142	0,142	
1-18/Жарм. 14-бд. 8	46	25	46	25	3,5	3,5	-/-	-/-			0,083	0,083	
1-18/бд. 8-м/зв. 8	46	80	46	80	3,5	3,5	-/-	-/-			0,233	0,233	
1-18/002-м/б Жарм. 6	108	18	108	18	4,5	4,5	-/-	-/-			0,444	0,444	
1-18/м/б Жарм. 6-м/зв. 6	108	28	108	28	4,5	4,5	-/-	-/-			0,219	0,219	
1-18/бд. Жарм. 6 до Жарм. 4	89	34	89	34	4	4	-/-	-/-			0,175	0,175	
1-18/Жарм. 4-Жарм. 8	54	98	54	98	3,5	3,5	-/-	-/-			0,132	0,132	
1-18/Жарм. 4-Жарм. 2	46	125	46	125	4	4	-/-	-/-			0,467	0,467	
1-18/003-006 до 404	54	50	54	50	3,5	3,5	-/-	-/-			0,098	0,098	
1-18/004-006	133	128	133	128	4,5	4,5	-/-	-/-			4,563	4,563	
1-18/006-007	108	60	108	60	4,0	4,0	-/-	-/-			0,442	0,442	



## Механічне обладнання

[illegible]

22

2



# Камери

номер камери	Внутрішні розміри, мм	Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття	Наявність нерухомих опор	Наявність гідроізоляції	Наявність дренажу (випуску)	Матеріали стінки
1-18/001	8x8x3,5	400	бетонна	—	—	вирешити	бетон
1-18/002	2,5x2,5x2,5	400	—	—	—	—	—
1-18/003	3x3x2	400	—	—	—	—	—
1-18/004	3x3x3	400	—	—	—	—	—
1-18/004a	2x2x2	400	—	—	—	—	—
1-18/005	3x3x3	400	—	—	—	—	—
1-18/006	2,5x2,5x3	400	—	—	—	—	—
1-18/007	3x3x3	400	—	—	—	—	—
1-18/008	2,5x2,5x3	400	—	—	—	—	—
1-18/008	2x2x2	400	—	—	—	—	—
1-18/010	2x2x2,5	400	—	—	—	—	—
1-18/011	3x3x3	400	—	—	—	—	—
1-18/012	3x3x3	400	—	—	—	—	—
1-18/013	2x2x2	400	—	—	—	—	—
1-18/004	3x3x3	400	—	—	—	—	—
1-18/005	3x3x2,5	400	—	—	—	—	—
1-18/016	2x2x2	400	—	—	—	—	—
1-18/017	2x2x3	400	—	—	—	—	—
1-18/18	3x3x2,5	400	—	—	—	—	—
1-18/19	2x2x3	400	—	—	—	—	—
1-18/20	3x3x2	400	—	—	—	—	—
1-18/28	2x2x2	400	—	—	—	вирешити	—

[illegible]



# Теплова ізоляція

Назва ділянки (номер камери)	Ізоляційний матеріал	Товщина ізоляції, мм	Зовнішнє покриття		Матеріал антикорозійного шару
			матеріал	товщина шару, мм	
1	2	3	4	5	6
1-18/18-001	склобета	20	склотекстиль	2	фарба
1-18/001-002	склобета	20	склотекстиль	2	фарба
1-18/002-003	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1-18/003-Карп 10	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1-18/003-004	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1-18/004-004 <sup>2</sup>	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1-18/004 <sup>2</sup> -05	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1-18/005-Карп. 12	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
1-18/005-Карп. 14	нікopolіуретан	60	подфарбування	5	-/-
1-18/Карп. 14-Бод. 10	нікopolіуретан	60	подфарбування	5	-/-
1-18/Бод. 10-8	склобета	20	склотекстиль	2	фарба
1-18/Карп. 14-Бод. 25	нікopolіуретан	60	подфарбування	5	-/-
1-18/002-Карп. 6	нікopolіуретан	60	подфарбування	5	-/-
1-18/Карп. 6-4	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/Карп. 4-8	нікopolіуретан	60	подфарбування	5	-/-
1-18/Карп. 4-2	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/003-Добя 40 <sup>2</sup>	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/004-006	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/006-007	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/007-Добя 42	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/007-Розомі	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/007-008	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/008-Скімне 22	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/Скімне 22-Добя 26	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/006-ГТС	склотекстиль	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/006-гарячі	склотекстиль	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/006-008	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/009-ВІО	склобета	20	склотекстиль	2	-/-
1-18/000-11	нікopolіуретан	60	подфарбування	2	-/-