

ПАСПОРТ
теплової мережі

ДМТ „Тваро-Франківск“

(найменування власника теплової мережі, підприємства

термодинамічного”

комунальної енергетики, енергоуправління тощо)

Експлуатаційний район Т.р. „Позитрон“

Магістраль № _____ Паспорт № _____

Джерело теплопостачання котельня Симонюк 3. (СТП ХОТКЕВЧУЧІ)
(ТЕЦ, котельня)

Ділянка від мережі, від камери №

ТК 3-50/230

до камери № ТК 3-50/258

Найменування проектної організації і номер проекту

Загальна довжина теплової мережі _____ м Теплоносій _____

Розрахункові параметри: тиск 0,8 (8 кгс/кв.см) МПа (кгс/кв.см),

температура 130-70 °С.

Рік побудови _____ Рік введення в експлуатацію _____

Балансова вартість _____ грн.

10X

[illegible]

4

Пам'ятки

номер камери	Внутрішні розміри, мм	Товщина стінки, мм	Конструкція перекриття	Наявність нерухомих опор	Наявність гідроізоляції	Наявність дренажу (випуску)	Матеріали стінки
7-3-50/222	1000/1500	700	2/бетон	—	шпатель	—	бетон
	1500						
7-3-50/223	4000/3500	-11-	-11-	—	-11-	+	-11-
	2100						
3-30/224	4000/2500	-11-	-11-	+	-11-	+	-11-
	2500						
3-50/225	4000/3000	-11-	-11-	—	-11-	—	-11-
	2100						
3-50/226	4000/3500	-11-	-11-	+	-11-	немає	-11-
	2200						
4-23-4-20							
3-50/227	3000/2500	400	-11-	—	шпатель	+	-11-
	2100						
3-50/228	4000/3000	-11-	-11-	—	-11-	—	-11-
	1500						
3-50/229	3000/2500	-11-	-11-	—	-11-	—	-11-
	2000						
3-50/230	3000/2000	-11-	-11-	—	-11-	+	-11-
	2000						
3-50/231	3500/2500	-11-	-11-	—	-11-	+	-11-
	2000						
3-50/232	4000/3500	-11-	-11-	—	-11-	+	-11-
	2100						